



FDV SpiroTrap Magnet

PRODUKT BESKRIVELSE

Smussutskiller i stål for varme- og kjøleanlegg med tørrmontert magnetstav.
 Fjerner magnetiske og ikke-partikler ned til 5 µm.
 Leveres med sveiseender eller i flenset utførelse (PN10/16).
 Maks driftstrykk 10 bar.
 Temperatur 0-110°C.
 Inntil 50% glykol.
 Maks gjennomstrømningshastighet 1,5 m/s.

NRF	Katalognr	Flens / Sveiseende
856 20 92	BE050FM	Flens
856 20 93	BE065FM	Flens
856 20 94	BE080FM	Flens
856 20 95	BE100FM	Flens
856 26 03	BE125FM	Flens
856 26 04	BE150FM	Flens
856 26 05	BE200FM	Flens
856 20 87	BE050LM	Sveiseende
856 20 88	BE065LM	Sveiseende
856 20 89	BE080LM	Sveiseende
856 20 91	BE100LM	Sveiseende
856 25 97	BE125LM	Sveiseende
856 25 98	BE150LM	Sveiseende



FDV SpiroTrap Magnet

856 25 99	BE200LM	Sveiseende
-----------	---------	------------

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD***Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter***

Ved behov kan enheten tørkes over med en fuktig klut.

Ettersyn/kontroll

Visuell lekkasjekontroll av skjøter og topputlifter gjøres hver 6. måned.

Vedlikeholds instruks og -intervall

Enheden gjennomspyles ved behov. Dette gjøres mens anlegget er i drift. Wire til magnetstav trekkes ned og slippes. Deretter åpnes tappeventil i bunnen, og enheten gjennomspyles til vannet er klart.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER***Garanti og vilkår***

Jrf. FL-VVS 2016

Fuktbestandighet

Påvirkes ikke av fukt.

Renholdsvennlighet

God

Øvrige opplysninger

FDV SpiroTrap Magnet

For øvrige opplysninger se [Armaturljonssons hjemmeside](#).

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Armaturljonsson AS
Postadresse	Berg hagan 4B
Postnr. og poststed	1405 LANGHUS
Telefon	22 63 17 00
E-post	firmapost@armaturljonsson.no
Internett	www.armaturljonsson.no