

Rettet adresse som forespurt

## FDV SpiroVent Superior S400

6XX-XXXXX

### PRODUKT BESKRIVELSE

Vakuavgasser for varme- og kjøleanlegg med glykolkonsentrasjon inntil 40%.

Systemvolum inntil 100 m<sup>3</sup>

Systemtrykk 1-4 bar

Medietemperatur 0-90°C

Kan leveres med og uten automatisk påfylling

Kan leveres i isolert utførelse der det er fare for kondens

Tilkobling til SD-anlegg via Modbus RTU/RS485

Fjernovervåkning via LAN eller WiFi

Produkt nr	NRF	Beskrivelse
MV04A5 0	856 20 49	SpiroVent Superior S400
MV04B5 0	856 20 51	SpiroVent Superior S400 m/påfyllingstank
MV04R5 0	856 20 52	SpiroVent Superior S400 m/direkte påfylling
MV04A5 0I		SpiroVent Superior S400, isolert
MV04B5 0I		SpiroVent Superior S400, isolert, m/påfyllingstank
MV04R5 0I		SpiroVent Superior S400, isolert, m/direkte påfylling



Tilkoblingsdimensjon: 3/4"

Farge: Gul/svart

Øvrige opplysninger: Produsent Spirotech Bv

Rettet adresse som forespurt

## FDV SpiroVent Superior S400

<b>2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD</b>
<b><i>Rengjoring og rengjoringmetoder for overflateprodukter</i></b>
Ved behov kan enheten tørkes over med en fuktig klut. Elektriske komponenter tørkes over med en tørr klut ved behov. .
<b><i>Ettersyn/kontroll</i></b>
Kontrollér tilkoblingsslangene for lekkasjer hver 6. mnd
<b><i>Vedlikeholds instruks og -intervall</i></b>
Filter på inntak renses ved behov Innmat i magnetventil på inntak skiftes hvert år Toppulfluter skiftes hvert annet år
<b>3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER</b>
<b><i>Garanti og vilkår</i></b>
Jrf. FL-VVS 2016 Produktet har to (2) års garanti fra kjøpsdato. Garantien frafaller ved installasjonsfeil, ukyndig bruk og/eller forsøk på reparasjon av personell uten nødvendig kompetanse. Garantien dekker ikke følgeskader
<b><i>Fuktbestandighet</i></b>
Produktet inneholder elektroniske komponenter som ikke skal utsettes for fukt.
<b><i>Renholdsvennlighet</i></b>
God
<b><i>Øvrige opplysninger</i></b>
Manualer, dokumentasjon etc. er tilgjengelig på <a href="http://www.armaturjonsson.no">www.armaturjonsson.no</a> eller <a href="http://www.spirotech.com">www.spirotech.com</a> .

Rettet adresse som forespurt

## FDV SpiroVent Superior S400

<b>4. TEKNISK SERVICE</b>	
<b>Produsent/importør</b>	Armaturljonsson AS
<b>Postadresse</b>	Berg hagan 4B
<b>Postnr. og poststed</b>	1405 LANGHUS
<b>Telefon</b>	22 63 17 00
<b>E-post</b>	firmapost@armaturljonsson.no
<b>Internett</b>	<a href="http://www.armaturljonsson.no">www.armaturljonsson.no</a>