

Oppdatert FDV til å kun gjelde MB3/MBL.

FDV SpiroTrap MB3/MBL

1. PRODUKT BESKRIVELSE

Partikkelutskiller med utvendig montert magnet for varme- og kjøleanlegg. Fjerner magnetiske og ikke-magnetiske partikler fra 5 µm. Monteres foran utstyr som kan påvirkes av smusspartikler.

Kan monteres på både horisontale og vertikale rørstrekk.

Maksimalt trykk 10 bar.

Maksimal temperatur 110°C.

Maksimal medie hastighet 1 m/s.

Maksimal glykolkonsentrasjon 50%.

NRF	Katalognr	Dimensjon
856 23 85	UE075WJ	3/4"
856 23 86	UE100WJ	1"
856 26 22	UE125WJ	1 1/4"
856 26 23	UE150WJ	1 1/2"
856 26 24	UE200WJ	2"



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Rengjøres med fuktig klut.

Ettersyn/kontroll

Oppdatert FDV til å kun gjelde MB3/MBL.

FDV SpiroTrap MB3/MBL

Årlig visuell kontroll for eventuelle skader eller lekkasjer.
Vedlikeholds instruks og -intervall
Gjennomspyling utføres ved behov, avhengig av anleggets tilstand. Ved gjennomspyling trekkes den utvendige magneten ned og av enheten, før ventilen i bunn åpnes. Gjennomspyling utføres til vannet er klart. Gjennomspyling utføres mens anlegget er i drift.
3. DRIFT ST EKNISKE OPPLYSNINGER
Garanti og vilkår
Jrf. FL-VS 2016
Fuktbestandighet
Påvirkes ikke av fukt.
Renholdsvennlighet
God
Øvrige opplysninger
For øvrige opplysninger se Armaturljonssons hjemmeside .

4. TEKNISK SERVICE	
Produsent/importør	Armaturljonsson AS
Postadresse	Berg hagan 4B
Postnr. og poststed	1405 LANGHUS
Telefon	22 63 17 00
E-post	firmapost@armaturljonsson.no
Internett	www.armaturljonsson.no

Oppdatert FDV til å kun gjelde MB3/MBL.

FDV SpiroTrap MB3/MBL