

623 JRG Sanipex Calor Radiatorsystem

JRG Sanipex Calor

1. PRODUKT BESKRIVELSE

JRG Sanipex Calor radiatorsystem er utskiftbart basert på rør-i-rør systemet. Medierøret er av høyverdig PEX A materiale med oksygen barriere.

Rørene leveres i dimensjonene 12,16 og 20 mm med rødt ytterrør og 25 mm med sort ytterrør.

Ventiler, fordeler og kuplinger er av fremstilt i bronse og messing. Alt tilstøtende produkter er tilpasset systemet.

Ulike fordelerskapsløsninger og kombinasjoner er tilpasset JRG Sanipex Calor systemet for dem mest optimale løsning.

Maks Driftstemperatur: 70°C - Maks. trykk: 10 bar.

NRF nr.

511 32 52/84-86/95

511 16 32/34-35/

511 17 21/ 27-28/31/32/44/46/51-53/55/56/63/65/73/75/76/78/85/86/95

511 18 15/16/35/45/55/56/63/65/73/75-78

511 20 45/55-57/63/65/66/69/71-77/92/94-99

511 21 02/04-09/15/22/25/33/35/45/52/54-59/83/85-88/91/93-97/99

511 22 05-08/14-19/23/25-26

511 23 13/15-17/25/56/57/76/96

511 24 13/15/16/38/58/59/65/66

511 25 14/37/39/41-45/47/49/53-55/57/73/74/91-95/98-99

511 26 33-37/53/78-79/89

511 27 13/15/16/25/33/41/45/47-49/51-56/71

511 28 05-08/12-15/17-19/21/22/24/27/29/31/34/ 49

511 29 03/04/08/43/62-64/85/86/88/

511 30 03/06/68/75/86/89/93/96/99

511 31 23/29/33/86/89

511 32 06/08/72-76/81-89/

837 70 08/09/11-13/15/23/24/33/82/93

837 71 62/63/65/66/73/75



623 JRG Sanipex Calor Radiatorsystem

Dimensjon:	12, 16 og 20mm
Farge:	Fremstilt i bronse og messing
Overflatebehandling:	NA
Øvrige opplysninger:	Håndbok og systembeskrivelse for JRG Sanipex Calor

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Periodisk renhold med lunkent såpevann og fiberklut på alle synlige deler.

Ettersyn/kontroll

På grunn av kuplingssystemet og fri gjennomstrømning samt optimal systemdimensjonering kan driftskostnadene reduseres. Periodisk halvårlig visuell kontroll etter tegn til dysfunksjon eller lekkasje. Ekstra kontroll og ettersyn før hver sesongoppstart.

Vedlikeholds instruks og -intervall

Periodisk halvårlig visuell kontroll.

Ved sesongoppstart sjekk:

- tilfredsstillende vannmengde/trykk i anlegget
- ingen lekkasjer eller antydning til lekkasjer
- tilfredsstillende gjennomstrømning i anlegget
- full funksjonskontroll av anlegget
-

Ved et behov for reparasjon kontakt kyndig rørlegger.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Garanti og vilkår

Jrf. FL-WVS 2016

623 JRG Sanipex Calor Radiatorsystem

Fuktbestandighet
Påvirkes ikke av fukt
Renholdsvennlighet
God
Øvrige opplysninger
Ingen driftsomkostninger. Høy effektivitet og ingen "flowstøy" på grunn av direkte løp – ingen innsnevringar. Ved demontering av anlegg levers avfall på Miljø- og Gjenvinningsstasjoner for metall og plast.

4. TEKNISK SERVICE	
Produsent/importør	Armaturljonsson AS
Postadresse	Berghagan 4
Postnr. og poststed	1405 LANGHUS
Telefon	22 63 17 00
E-post	firmapost@armaturljonsson.no
Internett	www.armaturljonsson.no