

## 629 Red pipe Rørsystem for sprinkling

### 1. PRODUKT BESKRIVELSE

Rørsystem for våte sprinkleranlegg og vanntåke anlegg.  
Sprinklerrørsystem i glassfiberforsterket PP-R (80) FS.  
Rørdimensjoner og deler i SDR 7,4. Ø fra 20mm til og med 125 mm.  
Korrosjonsfritt og fusjonssveisbart uten pakninger.  
Høy kjemikalieresistens, tåler inntil 50 % innblanding av anti-frost løsning.  
Rørsystemet kan innstøpes i betong, jfr. NS-INSTA 900-1 og 3.  
Maks arbeidstrykk er 20 bar ved 30°C.  
Brannhemmende – Byggematerial Klasse B1 DIN 4102-1.  
Systemet skal kun installeres av sertifisert personell.  
Godkjennelser: FG-godkjennelse, LPCB 684A, SBSC nr. 04-904, VdS G4050042.

Katalognummer: Fra 4111022 til 4170726 + 5432001

NRF nr. 8754401/06 + 8754501-95

Dimensjon: Rørdimensjoner SDR 7,4 – Ø20 – 125 mm.

Farge: Rød med fire grønne striper

Overflatebehandling: PP-R (80) FS, kan overflatebehandles

Øvrige opplysninger: Se teknisk håndbok samt TEK 10 § 11-12 og 15-6



### 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

#### **Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Rengjøres med fuktig klut

#### **Ettersyn/kontroll**

Årlig visuell kontroll for eventuelle skader eller lekkasjer

#### **Vedlikeholds instruks og -intervall**

## 629 Red pipe Rørsystem for sprinkling

1. årlig visuell kontroll for skader og lekkasje. Ventiler funksjonstestes årlig.

### 3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

#### **Garanti og vilkår**

Jrf. FL-VVS 2016

#### **Fuktbestandighet**

Påvirkes ikke av fukt

#### **Renholdsvennlighet**

God

#### **Øvrige opplysninger**

Skal anlegget fylles med annet enn vann må produsentens anvisninger følges. Se også informasjon i Teknisk håndbok Red pipe.

### 4. TEKNISK SERVICE

<b>Produsent/importør</b>	Armaturljonsson AS
<b>Postadresse</b>	Berghagan 4
<b>Postnr. og poststed</b>	1405 LANGHUS
<b>Telefon</b>	22 63 17 00
<b>E-post</b>	firmapost@armaturljonsson.no
<b>Internett</b>	<a href="http://www.armaturljonsson.no">www.armaturljonsson.no</a>