

651 Green pipe rørsystem for tappevann

1. PRODUKT BESKRIVELSE

Teknisk rørsystem i glassfiberforsterket PP-R (80) FS for varmt og kaldt tappevann, bassenganlegg, kjemikalieanlegg, offshore installasjoner (skip og plattform), landbruksinstallasjoner og nærvarmeinstallasjoner (varmt tappevann og sirkulasjon).

Rør og deler lages i dimensjonene (utvendig diameter 16 - 450 mm) SDR 6, SDR 7,4, SDR 9 og SDR 11 (se teknisk håndbok for dimensjoner for forskjellige SDR-klasser)

Korrosjonsfritt og sveisbart, ingen pakninger. Fusjon, speilsveising og elektromuffesveising.

Temperaturområde: Minus 20 °C til pluss 90 °C, maks trykk avhenger av driftstemperatur og krav til levetid. Green pipe SDR 9 er testet og godkjent for 70 °C og 10 bar for levetid på 50 år.

Lengdeutvidelse: 0,035 mm/m K.

Katalog nr. 10006-10024, 10208-10248, 10806-10818, 11006-13700, 13708-41418

NRF nr. 875 49 51 – 875 49 59 (rør), 875 40 25 – 875 49 63 (deler)

Dimensjon: 16 – 450 mm utvendig diameter

Farge:
SDR 6 grønn
SDR 7,4 grønn med mørkegrønne striper
SDR 9 grønn med mørkegrønne striper
SDR 11 grønn med blå striper

Overflatebehandling: PP-R (80) FS, kan overflatebehandles

Øvrige opplysninger: Høy kjemikalieresistans.



651 Green pipe rørsystem for tappevann

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD	
<i>Rengjering og rengjøringsmetoder for overflateprodukter</i>	
NA	
<i>Ettersyn/kontroll</i>	
Periodisk halvårlig visuell kontroll i fordelerskap etter disfunksjon og eller lekkasje.	
<i>Vedlikeholds instruks og -intervall</i>	
Årlig tilsyn for skader og lekkasjer. Ventiler funksjonskontrolleres.	
3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER	
<i>Garanti og vilkår</i>	
Jrf. FL-VVS 2016	
<i>Fuktbestandighet</i>	
Påvirkes ikke av fukt	
<i>Renholdsvennlighet</i>	
NA	
<i>Øvrige opplysninger</i>	
Rørsystemet kan tilsettes stoffer for å hindre frost, se informasjon fra produsent. Rørsystemet kan gjenvinnes, sorteres til miljø og gjenvinningsstasjoner for plast	

4. TEKNISK SERVICE	
<i>Produsent/importør</i>	Armaturljonsson AS
<i>Postadresse</i>	Berg hagan 4

651 Green pipe rørsystem for tappevann

Postnr. og poststed	1405 LANGHUS
Telefon	22 63 17 00
E-post	firmapost@armaturljonsson.no
Internett	www.armaturljonsson.no