

624 Kuleventiler

1. PRODUKT BESKRIVELSE

Mod. 3600 Messing med spak; 1/2" - 3/4" - 1"
Mod. 3605 DZR messing med spak; 1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2".
Mod. 3607 DZR messing med vinge; 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4".
Mod. 3636 Kuleventil tappekran med slange kupling; 1/2" - 3/4".
Kuleventil med gjenge og frimutter: Avsinkingnsfri messing
Kuleventil med 2 stk frimuttere: Avsinkingnsfri messing
Kuleventil med utv.gjenger: Avsinkingnsfri messing

Katalognr: 85000200/601/602/603

NRF nr.


559 11 09/13/16
559 15 06/09/13/16/19/23/26/39
559 16 06/09/13/16

Dimensjon: 3/8"- 2"

Farge: messing

Overflatebehandling: NA

Øvrige opplysninger: -



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Periodisk renhold med lunkent såpevann og fiberklut på alle synlige deler.

Ettersyn/kontroll

Periodisk halvårlig visuell- og funksjonskontroll etter tegn til dysfunksjon eller lekkasje.

624 Kuleventiler

Vedlikeholds instruks og -intervall

Periodisk halvårlig visuell kontroll.
Ventilen bør funksjonstester min hver 6. mnd. Ventilen stenges og åpnes for å unngå stagnasjon av kula.

3. DRIFT STEKNISKE OPPLYSNINGER

Garanti og vilkår

Jrf. FL-VVS 2016

Fuktbestandighet

Påvirkes ikke av fukt

Renholdsvennlighet

God

Øvrige opplysninger

Ved demontering av anlegg levers avfall på Miljø- og Gjenvinningsstasjoner for metall og plast.

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Armaturljonsson AS
Postadresse	Berg hagan 4
Postnr. og poststed	1405 LANGHUS
Telefon	22 63 17 00
E-post	firmapost@armaturljonsson.no
Internett	www.armaturljonsson.no



624 Kuleventiler